



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, 136«А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-848-08-19-176-КП

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы (сокращенное название – МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68), ИНН 5835005689, юридический адрес: 440071, г. Пенза, проспект Строителей, 140

«30» августа 2019г.
дата составления предписания

Государственный инспектор Пензенского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Наумов Дмитрий Юрьевич
(должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 30.08.2019 № 17-848-08-19-176-КП, составленного в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы (сокращенное название – МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68), ИНН 5835005689, ОГРН 1025801219223, зарегистрированного по адресу: 440071, Пензенская область, город Пенза, проспект Строителей, 140,

в присутствии – Курмаева Хариса Григорьевича директора МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68.

(ФИО, должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1.	В организации - потребителе	Пункт 1.2.1.	В организации - потребителе	29.11.2019

	электрической энергии, владеющей действующими электроустановками напряжением до 220 кВ включительно отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом.	ПТЭЭП	электрической энергии, владеющей действующими электроустановками напряжением до 220 кВ включительно энергослужбу укомплектовать электротехническим персоналом	
2.	Отсутствует организационно-распорядительный документ (ОРД) руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП	Оформить ОРД руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство в соответствии с требованиями.	29.11.2019
3.	В организации не обеспечено проведение с административно-техническим персоналом проведение требуемых инструктажей по охране труда.	Пункт 1.4.5.1. ПТЭЭП	В организации обеспечить проведение с административно-техническим персоналом проведение требуемых инструктажей по охране труда.	29.11.2019
4.	Организацией не обеспечивается проведение с оперативно-ремонтным персоналом проведение инструктажей по охране труда, подготовки по новой должности с обучением на рабочем месте (стажировки) и проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок.	Пункт 1.4.5.2. ПТЭЭП	Обеспечить в организации проведение с оперативно-ремонтным персоналом проведение инструктажей по охране труда, подготовки по новой должности с обучением на рабочем месте (стажировки) и проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок.	29.11.2019
5.	Организацией не обеспечивается проведение с оперативно-ремонтным персоналом дублирования.	Пункт 1.4.5.2. ПТЭЭП	Обеспечить в организации проведение с оперативно-ремонтным персоналом дублирования.	29.11.2019
6.	В организации отсутствуют документы о закреплении за работниками, проходящими стажировку (дублирование), опытных работников (стаж в должности не менее 1 года).	Пункт 1.4.10. ПТЭЭП	В организации обеспечить оформление документов о закреплении за работниками, проходящими стажировку (дублирование), опытных работников (стаж в должности не менее 1 года).	29.11.2019
7.	Отсутствует ОРД руководителя организации о допуске к самостоятельной работе административно-технического и оперативно – ремонтного персонала.	Пункт 1.4.14. ПТЭЭП	Оформить ОРД руководителя организации о допуске к самостоятельной работе административно-технического и оперативно – ремонтного персонала.	29.11.2019

8.	В организации отсутствует распорядительный документ об организации оперативного управления электрохозяйством, включающий вид оперативного обслуживания электроустановок и число работников из оперативного персонала в смене.	Пункт 1.5.9 ПТЭЭП	В организации оформить распорядительный документ об организации оперативного управления электрохозяйством, включающий вид оперативного обслуживания электроустановок и число работников из оперативного персонала в смене.	29.11.2019
9.	В организации отсутствует перечень линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении.	Пункты 1.5.12, 1.5.14. ПТЭЭП	В организации оформить перечень линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении.	29.11.2019
10.	В организации отсутствуют положения (договора, инструкции), регламентирующие взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления.	Пункт 1.5.15. ПТЭЭП	В организации оформить положения (договора, инструкции), регламентирующие взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления.	29.11.2019
11.	В организации отсутствуют инструкции по предотвращению и ликвидации аварий на диспетчерском пункте, щите управления, согласованные с вышестоящим органом оперативно-диспетчерского управления.	Пункт 1.5.19. ПТЭЭП	В организации оформить инструкции по предотвращению и ликвидации аварий на диспетчерском пункте, щите управления, согласованные с вышестоящим органом оперативно-диспетчерского управления.	29.11.2019
12.	В организации отсутствуют инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов.	Пункт 1.5.20. ПТЭЭП	В организации оформить инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов.	29.11.2019
13.	Не в полном объеме составлены однолинейные схемы электрических соединений электроустановок для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года.	Пункт 1.5.18. ПТЭЭП	Оформить в полном объеме однолинейные схемы электрических соединений электроустановок для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года.	29.11.2019
14.	В организации отсутствует полный комплект оперативных схем электроустановок цехов,	Пункт 1.8.6. ПТЭЭП	В организации оформить полный комплект оперативных схем электроустановок цехов,	29.11.2019

	участков (подразделений).		участков (подразделений).	
15.	Не обеспечено в организации (в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) ведение на рабочем месте документации: оперативной схемы, кабельного журнала, однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования и инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП	В организации обеспечить (в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) ведение на рабочем месте документации: оперативной схемы, кабельного журнала, однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования и инструкции по предотвращению и ликвидации аварий..	29.11.2019
16.	Не проводятся в организации осмотры кабельных линий (КЛ) напряжением 0,4 КВ.	Пункт 2.4.15. ПТЭЭП	В организации обеспечить проведение осмотров кабельных линий напряжением 0,4 КВ.	29.11.2019
17.	В организации кабельный журнал на КЛ ведётся не в полном объёме: с инвентарной описью всех элементов КЛ, документы о результатах измерения сопротивления изоляции.	Пункт 2.4.2. ПТЭЭП	В организации оформить кабельный журнал на все КЛ, инвентарная опись всех элементов КЛ, документы о результатах измерения сопротивления изоляции.	29.11.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме не позднее 29.11.2019 в Средне - Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 3.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:
 Директор МБОУ СОШ с углубленным
 изучением информатики № 68
 Курмаев Харис Григорьевич

(фамилия, И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи
 Лицо, вынесшее предписание:

Наумов Д.Ю.

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:
 Директор МБОУ СОШ с углубленным
 изучением информатики № 68
 Курмаев Харис Григорьевич

(должность, Фамилия И.О., подпись, дата)

30.08.2019