

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза, ул. Дзержинского 5, тел. 64-63-78

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел 68-17-77

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Пензы

г. Пенза, ул. Гладкова, 20, тел. 68-18-83

(наименование органа надзора, указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 404/ 1 /1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г.
Пензы; директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г.
Пензы**

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора Пензенской области по пожарному надзору Кустова Эдуарда Александровича от 16.12.2016 г. № 404, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 11 января по 01 февраля 2017 г. проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы государственным инспектором города Пензы по пожарному надзору Виноградовой Екатериной Александровной и государственным инспектором города Пензы по пожарному надзору Сазоновым Сергеем Михайловичем по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в части обеспечения подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы по адресам: г. Пенза, пр. Строителей, 128 и г. Пенза пр. Строителей, 140, совместно с директором МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы Курмаевым Харисом Григорьевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ" О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации поступает в Муниципальную пожарную часть г. Пензы (которая не является подразделением федеральной противопожарной службы МЧС России. В соответствии с Расписанием выезда подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на тушение пожаров МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы, расположенной по адресу г. Пенза пр. Строителей, 128 не относится к зоне ответственности Муниципальной пожарной части города Пензы), затем передается в ЕДДС г. Пензы МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» (которое вообще не является подразделением пожарной охраны). После этого по телефону сигнал перенаправляется в Службу оперативного обеспечения (диспетчерской связи) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» (которое является подразделением федеральной противопожарной службы МЧС	часть 7 статьи 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 22, 22.2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.14.4 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 2.1.9 приказа МЧС России от 05.05.2008 г. № 240 "Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов	01.03.2017 г.	