

	пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	режима в Российской Федерации		
4	общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, менее 75 дБА в актовом зале	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	01.08.2018 г.	
5	уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях: кабинет № 104, кабинет № 103, кабинет № 101, кабинет директора, спортзал, кабинет № 311, кабинет № 307	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	01.08.2018 г.	
<b>пр. Строителей, 128</b>				
6	поручни и ограждения на этажах школы, где расположены помещения для первых классов не соответствуют требованиям: в ограждении лестниц допускаются горизонтальные членения, вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 метра.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2018 г.	
7	на остекленных дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2018 г.	
8	общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, менее 75 дБА в помещении лыжной базы, коридоре столовой у технических помещений, кабинет № 109	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	01.08.2018 г.	
9	уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях: лыжной базы, спортзала, гимнастического зала	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.