

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области; г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области;
г. Пенза, ул. Гладкова, 20, тел. 8 (8412) 68-46-86, 68-46-87 тел. факс 68-46-86

ПРЕДПИСАНИЕ № 56 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы; директору
муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением информатики № 68 г. Пензы

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Бондаренко Дмитрия Викторовича от 28.03.2017 г. № 56, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 24 апреля по 28 апреля 2017 г. проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы государственным инспектором города Пензы по пожарному надзору Виноградовой Екатериной Александровной по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы по адресам: г. Пенза, пр. Строителей, 140 и пр. Строителей, 128, совместно с директором МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы Курмаевым Харисом Григорьевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
пр. Строителей, 140				
1	на остекленных дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2018 г.	
2	на объекте отсутствует исполнительная документация на установку системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2018 г.	
3	автоматическая установка	п. 61 Правил противопожарного	01.08.2018 г.	