

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Пензенской области; г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области;
 г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12, тел. 8 (8412) 68-17-77
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
 г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12, тел. 8 (8412) 68-17-77

ПРЕДПИСАНИЕ № 70 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
 общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы
 в лице директора Долова А.А.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Пензенской области по пожарному надзору Кустова Эдуарда Александровича от 10.04.2017 г. № 74, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 04 мая по 11 мая 2017 г. проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы государственными инспектором Пензенской области по пожарному надзору Ларцевым Юрий Владимировичем; заместителем главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Захаркиным Сергеем Павловичем по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в части обеспечения подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы расположенного по адресам: г. Пенза, пр. Строителей, 140; г. Пенза, пр. Строителей, 128, в присутствии директора МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пензы Курмаева Х.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 128			.
1	система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации поступает в Муниципальную пожарную часть г. Пензы (которая не является подразделением федеральной противопожарной службы МЧС России. В соответствии с Расписанием	часть 7 статьи 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 22, 22.2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.14.4 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 2.1.9 приказа МЧС России от 05.05.2008 г. № 240 "Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны,	01.08. 2017г.	